



LA SUSCRITA SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CERTIFICA QUE:

Evaluados los instrumentos básicos para garantizar la calidad del agua para consumo humano que suministró la persona prestadora del servicio público de acueducto: **EMSER E.S.P.**, en el año 2016 al municipio de: **Líbano**, se obtuvieron mediante la vigilancia sanitaria los siguientes resultados para cada instrumento básico, así:

1. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano de la persona prestadora –IRCAApp-: Los resultados obtenidos fueron calculados de acuerdo a la revisión y análisis realizados de conformidad con los artículos 24, 25, 26 y 27 de la Resolución 2115 de 2007, y consignados en la Tabla No.1.

TABLA N° 1 RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS IRCASpp AÑO 2016 EN EL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE LÍBANO.

MESES	N° MUESTRAS ANALIZADAS (1)	IRCA (%) MES (2)	RIESGO	PONDERACIÓN (1)x(2)	IRCA AÑO	RIESGO AÑO
I	NO SE TOMARON MUESTRAS					
II	NO SE TOMARON MUESTRAS					
III	NO SE TOMARON MUESTRAS					
IV	NO SE TOMARON MUESTRAS					
V	NO SE TOMARON MUESTRAS					
VI	NO SE TOMARON MUESTRAS					
VII	5	0,00	SIN RIESGO	0,00	5,58	BAJO
VIII	5	11,28	BAJO	56,41		
IX	NO SE TOMARON MUESTRAS					
X	NO SE TOMARON MUESTRAS					
XI	5	0,00	SIN RIESGO	0,00		
XII	5	11,05	BAJO	55,25		
Σ	20			111,66		

2. Índice de Riesgo por Abastecimiento de Agua para Consumo Humano de la persona prestadora (IRABApp): Los resultados obtenidos de este instrumento fueron calculados de conformidad con los artículos 17 y 18 de la Resolución 2115 de 2007, y consignados en la Tabla No.2.
3. Buenas Prácticas Sanitarias (BPSpp): Los resultados obtenidos de este instrumento fueron calculados de conformidad con la Resolución 082 de 2009, y consignados en la Tabla No.2.

SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN

Edificio Gobernación del Tolima, Carrera 3ª entre Calles 10 y 11. Piso 6
Web: www.tolima.gov.co Correo electrónico: tolimaetv@yahoo.com
Teléfono: (8) 2611111, extensión 611. Ibagué, Tolima - Colombia



TABLA N° 2 RESULTADOS OBTENIDOS DEL IRABApp Y BPSpp AÑO 2016 EN EL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE: LÍBANO.

FECHA INSPECCIÓN SANITARIA AL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO AÑO 2015 (1)	INSTRUMENTOS BÁSICOS: IRABApp y BPSpp EVALUADOS		
	ÍNDICE DE RIESGO POR ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA PERSONA PRESTADORA - IRABApp (2)	NIVEL DE RIESGO IRABApp (3)	BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS (BPSpp) (4)
12/06/2015	0.00	SIN RIESGO	3.00

4. CERTIFICACIÓN SANITARIA PERSONA PRESTADORA: EMSER E.S.P.

PUNTAJE = $0,50 \times \text{IRCAApp} + 0,20 \times \text{IRABpp} + 0,30 \times \text{BPSpp}$

IRCAApp = 5.58 % (De tabla N° 1)

IRABApp = 0,00 % (De tabla N° 2)

BPS = 3,00 % (De tabla N° 2)

CERTIFICACIÓN SANITARIA = $0,50 \times 5.58 + 0,20 \times 0,00 + 0,30 \times 3,00 = 3.69 \%$

CERTIFICACIÓN SANITARIA = 3.69 %

De acuerdo al ítem IV.5 del anexo técnico 2 del acta unificada de inspección sanitaria del acueducto urbano del Municipio de Libano administrado por EMSER E.S.P., para el puntaje de 3.69 % le corresponde un Concepto Sanitario "Favorable".

4.1 CONCEPTO SANITARIO EMSER E.S.P. = FAVORABLE

Se firma a los 20 días del mes de febrero de 2017



SANDRA LILIANA TORRES DÍAZ
SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

Elaboró: Eduardo Alfonso Lozano Guarín/Julio Cesar Quintero Moncada

Aprobó: Dirección de Salud Pública

Revisó: Oficina Jurídica SST

SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN

Edificio Gobernación del Tolima, Carrera 3ª entre Calles 10 y 11. Piso 6

Web: www.tolima.gov.co Correo electrónico: tolimaetv@yahoo.com

Teléfono: (8) 2611111, extensión 611. Ibagué, Tolima - Colombia